



MODELOS DISPONIBLES - MODELES DISPONIBLES - PRODUKTÜBERSICHT - MODELS AVAILABLE - MODELLI DISPONIBILI - MODELOS DISPONÍVEIS - LEVERINGSPROGRAMMA - TILGÄNGLIGA MODELLER - TILGÆNDELIGE MODELLER - TILGJENDELIGE MODELLER

					SE	SE	SE	SE	SE	SE	SE	SA	SA	SA
E	F	D	GB	I	SE	SE	SE	SE	SE	SE	SE	SA	SA	SA
Código de pedido	Réf. commande	Bestellcode	Order code	Codice ordine	2059	2060	2064	8324 9047	2065 4977	2073	2075	2066	2067 4978	2077
Absorción Máxima	Absorption maximum	Maximale Aufnahme	Max. Power Consumption	Assorb. Massimo	12mA	17mA	12mA	12mA	12mA	12mA	15mA	55mA	57mA	175mA
COS φ	COS φ	COS φ	COS φ	COS φ	0,9	0,95	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,8	0,83	0,4
Lámpara	Ampoule	Leuchte	Lamp	Lampada	6W G5	6W G5	8W G5	8W G5	8W G5	11W 2G7	24W 2G11	8W G5	8W G5	24W 2G11
Flujo de la lámpara	Flux de l'ampoule	Leuchtmittelleistung	Lamp flux	Flusso lampada	240lm	240lm	385lm	385lm	385lm	900lm	1800lm	385lm	385lm	1800lm
Flujo luminoso	Flux lumineux	Ordnungsgemäße Leistung	Luminous flux	Flusso luminoso	50lm	50lm	65lm	65lm	65lm	90lm	265lm	75lm	80lm	220lm
Flujo normal	Flux ordinaire	Ordentlicher Strom	Standard luminosity	Flusso ordinario	-	-	-	-	-	-	-	130lm	130lm	495lm
Batería	Pile	Batterie	Battery	Batteria	NiCd 3,6V 0,75Ah	NiCd 3,6V 1,8Ah	NiCd 3,6V 0,75Ah	NiCd 3,6V 1,2Ah	NiCd 3,6V 1,8Ah	NiCd 3,6V 1,2Ah	NiCd 6V 1,8Ah	NiCd 6V 0,75Ah	NiCd 6V 1,8Ah	NiCd 6V 1,8Ah
Autonomía	Autonomie	Betriebsdauer	Autonomy	Autonomia	1h	3h	1h	1h	3h	1h	1h	1h	3h	1h

					SE	SE	SE	SE	SE	SE	SE	SA	SA	SA
P	NL	DK	S	N	SE	SE	SE	SE	SE	SE	SE	SA	SA	SA
Código da encomenda	Bestellnummer	Ördrekode	Beställningskod	Beställingskode	2059	2060	2064	8324 9047	2065 4977	2073	2075	2066	2067 4978	2077
Absorc. Máx	Max. stroomopname	Maksimalt strømforbrug	Maximalupptagning	Maksimalt strømforbruk	12mA	17mA	12mA	12mA	12mA	12mA	15mA	55mA	57mA	175mA
OCOS φ	COS φ	COS φ	COS φ	COS φ	0,9	0,95	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,8	0,83	0,4
Lámpada	Lamp	Lyskilde	Lampa	Lampe	6W G5	6W G5	8W G5	8W G5	8W G5	11W 2G7	24W 2G11	8W G5	8W G5	24W 2G11
Fluxo da lâmpada	Lampstroom	Lysstrøm	Lampflöde	Lysstyrke, lampe	240lm	240lm	385lm	385lm	385lm	900lm	1800lm	385lm	385lm	1800lm
Flujo luminoso	Lichtstroom	Lysstrøm	Ljusflöde	Lysstyrke	50lm	50lm	65lm	65lm	65lm	90lm	265lm	75lm	80lm	220lm
Flujo ordinário	Gewone stroom	Almindelig Lysstrøm	Normalt flöde	Alminnelig lysstyrke	-	-	-	-	-	-	-	130lm	130lm	495lm
Batería	Batterij	Batteri	Batteri	Batteri	NiCd 3,6V 0,75Ah	NiCd 3,6V 1,8Ah	NiCd 3,6V 0,75Ah	NiCd 3,6V 1,2Ah	NiCd 3,6V 1,8Ah	NiCd 3,6V 1,2Ah	NiCd 6V 1,8Ah	NiCd 6V 0,75Ah	NiCd 6V 1,8Ah	NiCd 6V 1,8Ah
Autonomía	Autonomie	Driftstid	Autonomi	Driftstid	1h	3h	1h	1h	3h	1h	1h	1h	3h	1h

APPARECCHI AUTONOMI PER ILLUMINAZIONE D'EMERGENZA
INSTALLAZIONE
(Fig. 2a) Fori per installazione anche su scatole standard.
(Fig. 2b) Forare Ø16,5 in A, B o C, per tubi Ø16 o Ø20 e inserire il raccordo in dotazione.
SCHEMI DI COLLEGAMENTO
(Fig. 3a) SE - Solo emergenza
(Fig. 3b) SA - Illuminazione permanente

A= Test
B= Eventuale comando unificato disattivazione emergenza (rispettare le polarità).
C= Interruttore accensione lampada
P1-N1= Linea interrotta
P2-N2= Linea diretta
Nota: posizionare i cavi nella zona consentita
MANUTENZIONE
Sostituire le batterie quando l'apparecchio, a seguito di una ricarica completa, non assi-

been completely recharged.
Battery code examples:
Ex. 1) 980304: 98 year 03 month 04 day
Ex. 2) 271098: 27 day 10 month 98 year
Ex. 3) 9811: 98 year 11 week
Ex. 4) 2197: 21 week 97 year
AVVERTENZE - GARANZIA
- Questo apparecchio dovrà essere destinato solo all'uso per il quale è stato costruito. Ogni altro uso è da considerarsi improprio e pericoloso.
- Prima di effettuare qualsiasi operazione

di pulizia o di manutenzione, disinserire l'apparecchio dalla rete.
- Posizionare l'eventuale etichetta di segnalazione in modo che il led d'indicazione sia ancora visibile al momento dell'installazione.
- L'apparecchio non deve essere smaltito come rifiuto urbano. Deve essere soggetto a raccolta separata per evitare danni all'ambiente. Nel rispetto della Direttiva 2002/96 e delle Leggi nazionali di recepimento per lo smaltimento del prodotto a fine vita, il mancato rispetto di

quanto sopra è sanzionato dalla Legge.
- I prodotti Beghelli sono tutelati dalle leggi sulla proprietà intellettuale.
- Per l'eventuale sostituzione di batterie o altre riparazioni rivolgersi ad un centro di assistenza tecnica autorizzato e richiedere l'utilizzo di ricambi originali. Il mancato rispetto di quanto sopra può compromettere la sicurezza dell'apparecchio.
- Per le modalità di intervento in garanzia contattare il Numero Verde 800 626626 o il Rivenditore Autorizzato.

SELF CONTAINED EMERGENCY LUMINAIRES
MOUNTING
(Fig. 2a) Preset holes for installation on standard switch boxes.
(Fig. 2b) Drill a Ø16,5 hole in A, B or C position for Ø16 or Ø20 tubes and insert the provided mouthpiece.
WIRING DIAGRAMS
(Fig. 3a) SE - Emergency only
(Fig. 3b) SA - maintained

A= Test
B= Control switch in case of emergency inhibition (attention to the polarities)
C= Mains switch
P2-N2= Direct line
P1-N1= Interrupted line
Attention: place the cables into cabling route
MAINTENANCE
Replace the battery when the device no longer guarantees its rated duration after it has

been completely recharged.
Battery code examples:
Ex. 1) 980304: 98 year 03 month 04 day
Ex. 2) 271098: 27 day 10 month 98 year
Ex. 3) 9811: 98 year 11 week
Ex. 4) 2197: 21 week 97 year
WARNINGS - GUARANTEE
- This device shall be used exclusively for the purpose for which it has been designed. Any other use is considered improper and therefore dangerous.
- Disconnect the device from the mains

before starting to clean or service it.
- When fixing the signal labels pay attention that the led is kept visible.
- The product cannot be disposed as unsorted municipal waste. It must be collected separately to prevent negative environmental impacts.
In accordance with the procedures of Directive 2002/96 and relevant national laws and regulations adopted pursuant to this Directive on the disposal of waste at the end of the life cycle of the product,

any violation is sanctioned by law.
- Beghelli's products are subject to the applicable laws on intellectual property.
- Contact an authorised technical service centre for the replacement of batteries and for any other repairs possibly required use only original spare parts. The lacked respect of the above conditions may compromise the safety of the device.
- For details regarding warranty services, contact an authorized dealer.

NOTLEUCHTEN MIT SELBSTBETRIEB
MONTAGE
(Fig. 2a) Einbaubohrungen auch an Standardgehäusen
(Fig. 2b) Bohrungen mit Ø16,5 in A, B oder C für Rohre mit Ø16 oder Ø20 ausführen und das mitgelieferte Anschlussstück einsetzen.
ANSCHLUSSPLÄNE
(Fig. 3a) SE - nur Notbeleuchtung
(Fig. 3b) SA - Dauerbeleuchtung

A= Test
B= Eventuelle Einheitsschaltung zum Entaktivieren des Notlichts (Polungen berücksichtigen)
C= Einschalter der Lampe
P2-N2= Direktleitung
P1-N1= Unterbrochene Leitung
Anmerkung: Kabel im zugelassenen Bereich verlegen
WARTUNG
Die Batterie wechseln, wenn nach einer vollständigen Aufladung die Nennbetriebsdauer

nicht mehr gewährleistet ist. Beispiele für Datums-Kennzeichnung auf der Batterie:
Bsp. 1) 980304: 3. März 1998
Bsp. 2) 271098: 27. Oktober 1998
Bsp. 3) 9811: 11. Kalenderwoche 1998
Bsp. 4) 2197: 21. Kalenderwoche 1997
WARNUNG - GARANTIE
- Das Gerät darf ausschließlich für den Zweck, für den es hergestellt wurde, verwendet werden. Jede davon abweichende Verwendung wird als nicht zweckentsprechend und somit als gefähr-

lich angesehen.
- Vor Durchführung von Reinigungs- oder Wartungsarbeiten muss die Netzversorgung des Geräts unterbrochen werden.
- Das eventuelle Hinweisetikett so anbringen, dass die Led-Anzeige auch noch bei der Installation lesbar ist.
- Das Gerät darf nicht als unsortierter Siedlungsabfall entsorgt werden. Zum Schutz der Umwelt muss es getrennt einer Sammelstelle abgegeben werden. Gemäß der Richtlinie 2002/96 und den

entsprechenden nationalen Gesetzen über die Entsorgung von Altgeräten ist die Nichteinhaltung strafbar.
- Wenden Sie sich zum Ersetzen von Batterien oder bei Reparatureingriffen an eine zugelassene technische Servicestelle und fordern Sie Originalersatzteile an. Das Nichteinhalten vorstehender Bestimmungen kann die Gerätesicherheit gefährden.
- Für die Vorgehensweise bei Garantieleistungen wenden Sie sich an den autorisierten Händler.

APPAREILS AUTONOMES POUR L'ECLAIRAGE DE SECOURS INSTALLATION

(Fig. 2a) Trous pour l'installation même sur des boîtiers standard

(Fig. 2b) Faire des trous de 16,5 de \varnothing sur **A**, **B** ou **C**, pour des tubes de 16 ou 20 de \varnothing , et monter le raccord livré.

SCHEMAS DE RACCORDEMENT

(Fig. 3a) **SE** - Uniquement secours

(Fig. 3b) **SA** - Eclairage permanent

A= Test

B= Eventuelle commande unifiée

desactivation secours (respecter les polarités).

C= Interrupteur de la lampe

P2-N2= Ligne directe

P1-N1= Ligne interrompue

Remarque: placer les câbles aux endroits appropriés

MAINTENANCE

Remplacer la batterie quand l'appareil, à la suite d'une recharge complète, n'assure plus l'autonomie nominale. Exemple de lecture du code date de la batterie:

Ex. 1) 980304: 98 année 03 mois 04 jour

Ex. 2) 271098: 27 jour 10 mois 98 année

Ex. 3) 9811: 98 année 11 semaine

Ex. 4) 2197: 21 semaine 97 année

AVERTISSEMENTS - GARANTIE

- Cet appareil ne devra être destiné qu'à l'utilisation pour laquelle il a été construit. Tout autre utilisation est impropre et dangereuse.

- Avant toute l'opération d'entretien ou de nettoyage, débrancher l'appareil du secteur.

- Positionner l'éventuelle étiquette explicative de façon à ce que le voyant soit encore visible au moment de l'installation.

- L'appareil ne doit pas être éliminé comme simple déchet urbain mais conformément à la collecte sélective pour garantir la protection de l'environnement. Conformément à la Directive 2002/96 et aux dispositions légales qui la transposent pour ce qui touche à l'élimination du produit au terme de sa durée de vie, les contrevenants aux dispositions en vigueur sont passibles des sanctions prévues par la loi.

- Pour le remplacement éventuel des piles ou d'autres réparations, s'adresser à un centre d'assistance technique agréé et

demander l'utilisation de pièces de rechange originales. Le non respect des indications susmentionnées peut compromettre la sécurité de l'appareil.

- Pour les modalités d'intervention sous garantie, prendre contact avec le revendeur agréé.

APARATOS AUTÓNOMOS PARA ILUMINACIÓN DE EMERGENCIA MONTAJE

(Fig. 2a) Prepare los agujeros para la instalación en las cajas de conmutación estándar.

(Fig. 2b) Perfore un agujero de $\varnothing 16,5$ en la posición **A**, **B** o **C** para tubos de $\varnothing 16$ o $\varnothing 20$, e inserte la boquilla que se incluye.

ESQUEMAS DE CONEXIÓN

(Fig. 3a) **SE** - Individual

(Fig. 3b) **SA** - No individual

A= Prueba

B= Conmutador de control en caso de inhibición de emergencia (cuidado con las polaridades)

C= Conmutador de la red

P2-N2= Línea directa

P1-N1= Línea de interruptor

Atención: coloque los cables en la ruta de cableado

MANTENIMIENTO

Sustituir la batería cuando el equipo, después de una recarga completa, no asegure más la autonomía nominal.

Ejemplos de lectura del código de la batería:

Ej. 1) 980304: 98 año 03 mes 04 día

Ej. 2) 271098: 27 día 10 mes 98 año

Ej. 3) 9811: 98 año 11 semana

Ej. 4) 2197: 21 semana 97 año

ADVERTENCIAS - GARANTÍA

- Este equipo tiene que ser usado sólo para la utilización para la que ha sido construido.

- Cualquier otro uso se considera impropio y peligroso.

- Coloque la etiqueta de señalización adecuada de forma que el indicador luminoso esté visible durante la instalación. ble au moment de l'installation.

- Antes de efectuar cualquier operación de mantenimiento, desconectar el aparato de la corriente eléctrica.

- Este aparato no puede ser eliminado como desecho urbano.

En efecto, debe ser desechado de modo diferenciado a fin de evitar daños al ambiente, de conformidad con lo establecido por la Directiva 2002/96 y por las leyes nacionales de transposición relativas a la eliminación de los productos que ya no puedan ser utilizados. La inobservancia de las normas citadas está penada por la ley.

- Para posibles sustituciones de la lámpara y de la batería u otras reparaciones, dirigirse a un centro de asistencia técnica autorizado y solicitar el uso de recambios originales.

La falta de respeto de cuanto indicado anteriormente puede perjudicar la seguridad del aparato.

- Respecto de las modalidades de intervención en garantía, sírvase contactar con el revendedor autorizado.

APARELHOS AUTÓNOMOS PARA ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA INSTALAÇÃO

(Fig. 2a) Furos para a instalação também caixas padronizadas.

(Fig. 2b) Furar $\varnothing 16,5$ em **A**, **B** ou **C**, para tubos $\varnothing 16$ ou $\varnothing 20$ e introduzir a junta em dotação.

ESQUEMAS DE LIGAÇÃO

(Fig. 3a) **SE** - So emergência

(Fig. 3b) **SA** - Iluminação permanente

A= Teste

B= Eventual comando unificado de desativação da emergência (respeitar a polaridade)

C= Interruptor acendimento lâmpada

P2-N2= Linha directa

P1-N1= Linha interrompida

Nota: Colocar os cabos na zona permitida

MANUTENÇÃO

Substituir a bateria quando o aparelho, após uma recarga completa, não consegue assegurar a autonomia nominal.

Exemplo de leitura do código data, bateria:

Ex. 1) 980304: 98 ano 03 mês 04 dia

Ex. 2) 271098: 27 dia 10 mês 98 ano

Ex. 3) 9811: 98 ano 11 semana

Ex. 4) 2197: 21 semana, ano 97

ADVERTÊNCIAS - GARANTIA

- Este aparelho deverá ser destinado somente ao uso para o qual foi construído. Qualquer outro tipo de uso será considerado impróprio e perigoso.

- Antes de efetuar qualquer operação de limpeza ou de manutenção, desligar o aparelho da rede elétrica.

- Posicione a eventual etiqueta de sinali-

zação de modo que o led de indicação permaneça visível no momento da instalação.

- O aparelho não deve ser eliminado junto aos resíduos urbanos normais.

Deve ser recolhido separadamente, para evitar danos ao ambiente, respeitando a Directiva 2002/96 e as Leis nacionais de recebimento para a eliminação do produto no fim de sua vida útil; a inobservância das recomendações descritas acima está sujeita às sanções impostas pela Lei.

- Para eventuais substituições de baterias ou

outras reparações dirigir-se a um centro de assistência técnica autorizado e pedir a utilização de peças sobressalentes e acessórios originais. O desrespeito das regras supra-citadas pode comprometer a segurança do aparelho.

- Sobre as condições de garantia contactar um Revendedor Autorizado.

AUTONOME APPARATEN VOOR NOODVERLICHTING INSTALLATIE

(Fig. 2a) Installatiegaten ook op standaard dozen.

(Fig. 2b) Boor $\varnothing 16,5$ in **A**, **B** of **C**, voor buizen van $\varnothing 16$ of $\varnothing 20$ en breng het bijgeleverde verbindingsstuk aan.

AANSLUITSCHEMA'S

(Fig. 3a) **SE** - Alleen noodverlichting

(Fig. 3b) **SA** - Permanente verlichting

A= Test

B= Bedieningsknop voor eventuele

uitschakeling van de noodverlichting (let op de polariteiten)

C= Schakelaar voor permanent-functie

P2-N2= Directe stroomlijn

P1-N1= Geschakelde stroomlijn

Let op: Sluit de kabels aan.

ONDERHOUD

De batterij vervangen wanneer een armatuur, na een volledige heroplading, niet meer de volledige autonomie garandeert.

Interpretatievoorbeeld van de datumcode op de batterij:

Vorb. 1) 980304: 98 jaar 03 maand 04 dag

Vorb. 2) 271098: 27 dag 10 maand 98 jaar

Vorb. 3) 9811: 98 jaar 11 week

Vorb. 4) 2197: 21 week 97 jaar

WAARSCHUWINGEN - GARANTIE

- Dit apparaat moet alleen daarvoor gebruikt worden waarvoor het gemaakt is.

Elk ander gebruik moet als verkeerd en daarom gevaarlijk beschouwd worden.

- Voordat men een schoonmaak- of onderhoudsoperatie wil uitvoeren, moet men het apparaat van het lichtnet afsluiten.

- Plaats het eventuele signaleringsetiket

zodanig dat de indicatieled nog zichtbaar is op het moment van installatie.

- Het apparaat mag niet als stadsvuil verwerkt worden. Het moet als gescheiden vuil ingezameld worden om milieuverontreiniging te voorkomen.

Overeenkomstig Richtlijn 2002/96, en de nationale wetgeving voor de vuilverzameling in het kader van de verwerking van het versleten product, wordt de veronachtzaming van dit voorschrift door de wet gestraft.

- Men dient zich voor de eventuele vervanging van batterijen of andere reparaties

tot een officieel onderhoudscentrum te richten met het verzoek om originele onderdelen te gebruiken.

Het niet in acht nemen van de hierboven beschreven richtlijnen kan de veiligheid van het apparaat in gevaar brengen.

- Voor de wijze van handelen tijdens de garantietermijn dient u contact op te nemen met de Bevoegde Verkoper. nemen met de Bevoegde Verkoper.

SELVFORSYENDE NØDBELYSNINGSAPPARATER MED SELVDIAGNOSEFUNKTION

MONTERING

(Fig. 2a) Huller til montering også på standardkasser

(Fig. 2b) Bor huller med en diameter på 16,5mm i punkterne **A**, **B** eller **C** til kabler med $\varnothing 16$ eller $\varnothing 20$, og indfør den medfølgende samling.

ANSCHLUSSPLÅNE

(Fig. 3a) **SE** - Kun nødbelysning

(Fig. 3b) **SA** - permanent oplysning

A= Testfunktion

B= Eventuel nødafbryder (polariteten skal overholdes)

C= Afbryder til lampen

P2-N2= Direkte ledning

P1-N1= Afbrudt ledning

Bemærk: Anbring kablerne på det tilladte område.

VEDLIGEHOLDELSE

Udskift batteriet når apparatet, efter en fuld genoplading, ikke mere er i stand til at sikre den nominelle autonomi.

Et eksempel på hvordan man læser produktionsdata på batterierne:

Eks. 1) 980304: 98 år 03 måned 04 dag

Eks. 2) 271098: 27 dag 10 måned 98 år

Eks. 3) 9811: 98 år 11 uge

Eks. 4) 2197: uge 21, år 97

ADVARSLER - GARANTI

- Dette armatur må udelukkende anvendes til det brug, som det er blevet konstrueret for. Enhver andet brug må betragtes som ukorrekt, og derfor farligt.

- Før al vedligeholdelse eller rengøring bør armaturet frakobles.

- Anbring en eventuel mærkat på en sådan måde, at lysdioden stadig er synlig på monteringsstidspunktet.

- Apparatet må ikke bortskaffes som almindeligt husaffald. Det skal behandles som særskilt affald for at undgå miljøskader.

I henhold til Direktiv 2002/96 og de nationale implementeringslovgivninger vedrørende bortskaffelse af disse produkter ved endt levetid, medfører manglende overholdelse af ovenstående straf i henhold til loven.

- For udskiftning af batterier eller andre reparationer, bedes De rette henvendelse til et autoriseret værksted, og at anmode om anvendelse af originale dele.

Manglende overholdelse af ovennævnte regler kan skade produktet.

- For indgreb, omfattet af garantien, skal der rettes henvendelse til den autoriserede forhandler.

SJÄLVSTÄNDIGA APPARATER FÖR NØDBELYSNING

INSTALLATION

(Fig. 2a) Hål för installation på standard koplingsdosa.

(Fig. 2b) Borra ett $\varnothing 16,5$ hål i **A**, **B** eller **C** läge för $\varnothing 16$ eller $\varnothing 20$ rör och sätt i den medföljande kabelklammern.

KOPPLINGSSCHEMAN

(Fig. 3a) **SE** - enbart nødbelysning

(Fig. 3b) **SA** - Belysning

A= Test

B= Eventuell enhetlig disaktiveringsstyrning vid nödläge (respektera polariteten)

C= Brytare

P2-N2= Direktlinje

P1-N1= Bruten linje

Märk: Placera kablarna i det tillåtna området

UNDERHÅLL

Byt ut batteriet när apparaten inte längre garanterar förutsedd autonomi efter en fullständig omladdning.

Exempel på ett batteris kodavläsning:

Ex. 1) 980304: 98 år 03 månad 04 dag

Ex. 2) 271098: 27 dag 10 månad 98 år

Ex. 3) 9811: 98 år 11 vecka

Ex. 4) 2197: vecka 21, år 97

VARNINGAR - GARANTI

- Den här apparaten får bara användas i avsett syfte. All annan användning är att anses som oriktig och därför farlig.

- Innan någon som helst åtgärd för rengöring eller underhåll utförs, koppla bort apparaten från nätanslutningen.

- Placera den eventuella varningsetiketten på så sätt att indikatorledet är fortfarande syn-

ligt vid installationsögonblicket.

- Apparaten får inte nedskrotas som hushållsavfall.

Den ska källsorteras för att undvika att skada omgivningen. I enlighet med Direktiv 2002/96 och de nationella lagarna angående avfallshantering är underlåtenhet att iaktta ovanstående anvisningar om nedskrotning av apparaten bestraffningsbart.

- Vid eventuellt utbyte av batterier eller andra reparationer, kontakta auktoriserad teknisk service och beställ originaldelar

från tillverkaren.

Försummad hänsyn till ovanstående kan innebära risker för apparatens säkerhet.

- Kontakta auktoriserad återförsäljare för tillvägagångssätt vid ingrepp som omfattas av garantin.

SELVFORSYNT NØDBELYSNINGSARMATURER MED SELVDIAGNOSEFUNKSJON

MONTERING

(Fig. 2a) Hull til montering også på standard koblingsbokser.

(Fig. 2b) Bor et hull med en diameter på 16,5 mm i punktene **A**, **B** eller **C** til kabler med $\varnothing 16$ eller $\varnothing 20$ og før inn det medfølgende munnstykket.

KOPLINGSSKJEMA

(Fig. 3a) **SE** - kun nødbelysning

(Fig. 3b) **SA** - Permanent belysning

A= Testfunksjon

B= Eventuell nødbryter (polariteten må overholdes)

C= Bryter til lampen

P1-N1= Avbrutt ledning

P2-N2= Direkte ledning

Merk: Plasser kablene på det tillatte område.

VEDLIKEHOLD

Skift ut batteriet når armaturen, etter en gjennomført oppladning, ikke lenger garanterer den oppgitte brenntiden.

Eksempel på hvordan man leser produk-

sjonsdata på batteriet:

Eks. 1) 980304: 98 år 03 måned 04 dag

Eks. 2) 271098: 27 dag 10 måned 98 år

Eks. 3) 9811: 98 år 11 uke

Eks. 4) 2197: uke 21, år 97

MERKNADER - GARANTI

- Denne armaturen må kun benyttes til det formålet den er konstruert for. Enhver annen bruk er å regne som feilaktig og dermed farlig.

- Armaturen må kobles fra kretsen i forkant av enhver rengjørings- eller vedlikehold-soperasjon.

- Plasser den eventuelle varselsetiketten slik at kontrollampen fortsatt er synlig etter installasjon.

- Produktet må leveres som spesialavfall av miljømessige hensyn.

- Ved eventuelle utskiftninger av batteri eller andre reparasjoner, ta kontakt med autorisert verksted eller installatør.

Slike utskiftninger krever dessuten bruk av originale deler. Manglende etterfølgelse av det ovenfor beskrevne kan sette armaturens sikkerhet på spill.

- Ved inngrep når garantien er gjeldende,

kontakt Autorisert Forhandler.